

Sammanställning Resultat från energiberäkning



Resultat

Byggnaden är godkänd enligt BBR

Fastighetsbeteckning: Namn: Datum beräkning:	Taktippen 37, Huddinge Marek Wanag 2021.05.26 22:44
Byggnadstyp: Kommun: Geografisk justeringsfaktor (F_{geo}):	Småhus Stockholm 1
Uppvärmd golvarea A_{temp} : Omslutande byggnadsarea A_{om} :	87 m ² 285 m ²
Beräknad energiprestanda (E_p): Tillåtet energiprestanda enl. BBR: Värdering av energianvändning:	77 kWh/m ² *år 90 kWh/m ² *år Byggnadens är godkänd enligt BBR Byggnadens energiprestanda är lägre än kraven enligt BBR BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4.
Beräknad värmeisolering U_m : Tillåtet värmeisolering U_m enl. BBR:	0.15 W/m ² K 0.4 W/m ² K
Klimatskärmens luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad Tillåtet luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad enl. BBR:	0.6 l/s m ² -
Summerad installerad eleffekt för uppvärmning: Tillåtet installerad eleffekt för uppvärmning enl. BBR:	2.4 kW 4.5 kW